

Dębica, 10.03.2015r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 2

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200 Dębica działając w oparciu o regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową informuje, iż w postępowaniu prowadzonym na zadanie:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. SANDOMIERSKA W DĘBICY.

Wpłynęły pytania od Wykonawców.

Treść pytań i odpowiedzi poniżej:

Pytanie 1: Proszę o uściślenie czy studnie wodomierzowe wchodzą w zakres zadania, oraz czy odcinki od głównego wodociągu do studni wodomierzowych wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź: Studnie wodomierzowe nie wchodzą w zakres wyceny.
Ze względu na prowadzenie 3 przyłączy (do SW4 i 2szt. do SW5) w pasie drogowym ul. Sandomierskiej, należy policzyć wykonanie 3 szt. przyłączy o długości ok. 2m każdy od wodociągu do granicy działki, tak aby przy budowie przyłączy nie było konieczne wejście w pas drogowy.
Materiały na włączenie tych przyłączy 3 kpl. (opaska, zasuwa, obudowa, skrzynka) zostaną dostarczone przez Wodociągi Dębickie.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr Agnieszka Jamróz

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil