

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
w/m,

**Dot: warunki techniczne na przebudowę sieci wodociągowej w ul: Staszica, Parkowa
Kraszewskiego w Dębicy.**


W związku ze złym stanem technicznym wodociągu w ul: Staszica, Parkowej i Kraszewskiego podajemy warunki techniczne na jego przebudowę:

- 1/ Nowy wodociąg będzie kontynuacją przebudowywanego odcinka sieci wodociągowej w ul; Staszica.
- 2/ Wodociąg wykonać należy z rur PE Ø 225/ 13,4 mm, SDR 17, PN 10,
- 3/ posadowienie nowego przewodu przewidzieć na głębokości min 1,6 m.
- 4 W miejscu skrzyżowania z jezdnią , wodociąg umieścić w rurze ochronnej stalowej lub PE Ø 315 mm.
- 5/ Sieć wodociągową zaprojektować należy wg aktualnie obowiązujących wytycznych, norm oraz przepisów prawa budowlanego.
- 6/ Urządzenia wodociągowe: należy projektować zasuwy kołnierzowe PN 10 z miękkim uszczelnieniem, z wyprowadzeniem teleskopowym.
Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).
Maksymalny rozstaw hydrantów zaleca się ok 100,0 m od siebie.
W miejscu skrzyżowania ulic Parkowej i Głowackiego zaprojektować hydrant Ø 100 mm.
- 7/ Przyłącza wody projektować z rur PE, PN 10,
Rurociągi należy znakować podwójną taśmą: znakującą i sygnalizacyjną z wkładką metalową

Niniejsze warunki są integralną częścią projektu i ważne są dwa lata od daty podpisania.

Z poważaniem

Otrzymują:
1 x Adresat,
1 x a/a,

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Gawlik