

L.dz. IS.6218/2018

Dębica, dnia 29 stycznia 2019 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 11

Zamawiający **Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.** działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm., iż w postępowaniu na: „**Modernizację oczyszczalni Ścieków w Dębicy**” od Wykonawców wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

Pytanie	1	<p>Zgodnie z pkt. 9.1.3.1 SIWZ Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qdśr – 9 000 m³/d, liczbie RLM min. 50 000 i wartości równej lub przekraczającej kwotę 5 000 000 PLN netto oraz co najmniej jednego zamówienia którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków w zakresie węzłów biologicznych z reaktorami przepływowymi o przepustowości nie mniejszej niż Qdśr – 9 000 m³/d, liczbie RLM min. 50 000.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może na potwierdzenie powyższego przedstawić doświadczenie zdobyte w ramach jednego zamówienia, o parametrach spełniających obydwie powyższe warunki tj. wykazać doświadczenie w realizacji jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qsr = 9 000 m³/d, liczbie RLM min. 50 000, wartości równej lub przekraczającej 5 000 000,00 PLN netto w ramach której zrealizował węzeł biologiczny z reaktorami przepływowymi.</p>
Odpowiedź:		<p>Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może na spełnienie warunku określonego w pkt. 9.1.3.1. IDW przedstawić doświadczenie zdobyte w ramach jednego zamówienia, o parametrach spełniających obydwie powyższe warunki tj. wykazać doświadczenie w realizacji jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qsr = 9 000 m³/d, liczbie RLM min. 50 000, wartości równej lub przekraczającej 5 000 000,00 PLN netto w ramach, której zrealizował węzeł biologiczny z reaktorami przepływowymi.</p>

PROKURENT

Agnieszka Jamróz

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu.
Publikacja: strona internetowa Zamawiającego i platforma zakupowa.