

L.dz. IS.6218/2018

Dębica, dnia 15 stycznia 2019 r.

### ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI NR 6

Zamawiający **Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.** działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm., iż w postępowaniu na: „**Modernizację oczyszczalni Ścieków w Dębicy**” od Wykonawców wpłynęły pytania do treści SIWZ.

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.

Wykonawca A		
<b>Pytanie</b>	<b>1</b>	<b>Dotyczy Ob. 4.1 4.2 Piaskowniki poziome. Zgodnie z opisem technicznych Projektu Wykonawczego Tom 2A: „Wewnątrz komory osadnika należy przewidzieć pas wykończenia zaprawą epoksydowo bitumiczną o szerokości 2m licząc od góry (od korony) zbiornika. Koryto żelbetowe należy zaizolować w całości”. Prosimy o potwierdzenie, że izolację komory zbiornika należy wykonać zgodnie z opisem technicznym.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający udzielił informacji na temat w/w robót w odpowiedziach na pytania nr 3 opublikowanych 3 stycznia br. (pytanie 1, pkt. 1).
<b>Pytanie</b>	<b>2</b>	<b>Dotyczy Ob. 6.1 6.2 Bloki biologiczne. Zgodnie z opisem technicznym Projektu Wykonawczego TOM4A: „ Na całej wysokości ścian bloków biologicznych oraz na dnie należy wykonać powłoki chemo odporne z zapraw epoksydowo – bitumicznych”. Prosimy o odpowiedź, czy zakres prac ma obejmować wykonanie powłok chemo odpornych również na żelbetowych słupach i belkach.</b>
Odpowiedź:		Zakres prac obejmuje także wykonanie powłok chemo odpornych na żelbetowych słupach oraz belkach w blokach biologicznych.
<b>Pytanie</b>	<b>3</b>	<b>Dotyczy Ob. 2 Pompownia główna ścieków. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ należy wykonać naprawę powierzchni betonowych komory pompowni oraz wykonać nowe powłoki izolacyjne ścian i dna. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac nie obejmuje wykonania izolacji stropu komory pompowni.</b>
Odpowiedź:		W ofercie należy uwzględnić wykonanie w komorze pompowni Ob. 2 naprawę powietrzni betonowych oraz wykonanie izolacji chemo odpornej dna, ścian i stropu.
<b>Pytanie</b>	<b>4</b>	<b>Dotyczy Ob. 17.1 17.2 Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ należy wykonać czyszczenie i malowanie konstrukcji ścian i dachu. Prosimy o odpowiedź, czy zakres prac ma obejmować czyszczenie i malowanie belki wciągnika.</b>
Odpowiedź:		W ofercie należy uwzględnić wykonanie czyszczenia i malowania belki wciągnika w obiektach 17/1 i 17/2.
<b>Pytanie</b>	<b>5</b>	<b>Dotyczy Ob. 19 Pompowni osadu wstępnego zagęszczonego: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ należy wykonać na zewnętrznych i wewnętrznych powierzchniach ścian pompowni izolacji zabezpieczających przed przesiąkaniem i przeciekaniem wód gruntowych do pompowni. Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wykonania izolacji dna pompowni. Prosimy również o odpowiedź czy zakres prac związany z wymianą przykryć, wyłazów, pokryw ma zawierać również wymianę okuć (ramek, kątowników).</b>

Odpowiedź:		Zamawiający potwierdza, że zakres izolacji zewnętrznych zabezpieczających przed przesiąkaniem i przeciekaniem wód gruntowych nie obejmuje dna pompowni - Ob. 19. W ofercie należy uwzględnić wykonanie izolacji ścian zewnętrznych i przykrycia komory, naprawa powierzchni betonowych z izolacją ścian wewnętrznych, dna i stropu w Pompowni osadu zagęszczonego wstępnego Ob. 19. Erratę do zapisów w ST-00 pkt 1.5.1.1 lit. d oraz pkt 5.9 tabela wiersz nr 6 Zamawiający udostępni w późniejszym terminie. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy przykryć, włazów, pokryw (w tym okucia) zostały wymienione.
Pytanie	6	<b>Dotyczy pkt. 23.5.4 SIWZ. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z obowiązku sporządzania kosztorysów szczegółowych jako załącznika do umowy ze względu na ich „wyłącznie” informacyjny charakter oraz ryczałtowy sposób rozliczenia kontraktu.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający udzielił informacji na temat kosztorysów szczegółowych w odpowiedziach na pytania nr 1 opublikowanych 20 grudnia 2018 r. (pytanie 18).
Pytanie	7	<b>Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. XII, ppkt. 5. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kompletny egzemplarz dokumentacji, stanowiący podstawę realizacji zamówienia przekazywany jest protokolarnie Wykonawcy przez Zamawiającego w formie papierowej. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów w OPZ.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający prześle Wykonawcy zgodnie z zapisami § 4 ust. 1, Zdanie pierwsze oraz § 6 ust. 1 pkt. 1 Wzoru umowy 1 egz. dokumentacji, która podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu budowy. Stanowił on będzie podstawę do rozstrzygnięcia wątpliwości, kopiowania i nanoszenia zatwierdzonych zmian, jeżeli takowe na etapie budowy nastąpią.  Zapisy w pkt. XII ppkt. 5 OPZ oraz w § 4 ust. 1, Zdanie drugie Wzoru umowy dotyczą dokumentacji, którą Wykonawca będzie wykorzystywał "na roboczo" (np. nanosił własne uwagi, notatki, itp.).
Pytanie	8	<b>Dotyczy Wzoru umowy, § 7 pkt. 2)c). Prosimy o informację co należy rozumieć przez „cały Teren budowy”, gdyż wykonanie parkanu z blachy trapezowej wysokości 2,0m ogradzającego wyżej wskazany teren będzie generowało bardzo wysokie koszty.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający udzielił informacji na temat ogrodzenia w odpowiedziach na pytania nr 3 opublikowanych 3 stycznia br. (pytanie 7).
Pytanie	9	<b>Dotyczy Wzoru umowy, § 7 pkt. 2)c). Prosimy o informację kto i na jakim etapie będzie decydował o konieczności wykonania parkanu z blachy trapezowej wysokości 2,0m.</b>
Odpowiedź:		Odpowiedź jak w pytaniu 8.
Pytanie	10	<b>Dotyczy Wzoru umowy, § 7 pkt. 2)c). Prosimy o wskazanie graficzne na planie zagospodarowania terenu lokalizacji parkanu z blachy trapezowej wysokości 2,0m.</b>
Odpowiedź:		Odpowiedź jak w pytaniu 8.
Pytanie	11	<b>Dotyczy Wzoru umowy, § 7 pkt. 2)c). Prosimy o uzupełnienie Załącznika nr 6 – Wykaz cen oraz Załącznika nr 2 do umowy o dodatkowy rozdział związany z wykonaniem parkanu z blachy trapezowej wysokości 2,0m.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający nie zmienia wymienionych w pytaniu Załączników.

Pytanie	12	Dotyczy rozliczenia. W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia kontraktu oraz koniecznością załączania kosztorysów szczegółowych prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie wypłacone 100% każdej z 29 pozycji Wykazu Cen nawet w przypadku, gdy rzeczywiście zrealizowany zakres robót okaże się mniejszy niż ilość przedmiarowa.
Odpowiedź:		Wykonawcy zostanie wypłacone 100% każdej z pozycji Wykazu Cen pod warunkiem ich odbioru przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 19 Wzoru umowy nawet w przypadku, gdy rzeczywiście zrealizowany zakres robót okaże się mniejszy niż ilość przedmiarowa <b>za wyjątkiem pozycji 26 Drogi, chodniki, rozbiórki, plac składowy</b> . Dla pozycji od 26.1 do 26.6 Załącznika nr 2 do umowy obowiązuje zryczałtowana cena jednostkowa za m <sup>2</sup> .
Pytanie	13	Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. IX, ppkt. 5. „Odtworzenie dróg – Wykonawca winien odtworzyć wszystkie wskazane w Dokumentacji Projektowej drogi, jak również zniszczone podczas wykonywania robót. W tym celu należy sporządzić dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do robót i po ich zakończeniu wspólnie z Inżynierem Kontraktu i przedstawicielem Zamawiającego zostanie ustalony zakres zniszczeń do odtworzenia”. Zgodnie z rysunkiem T-01 (nr archiwalny 7146) zawartym w Projekcie Wykonawczym, Tom 1, Branży Projekt zagospodarowania terenu, dróg, chodników i placów wewnętrznych w zakresie opracowania A-L znajdują się nawierzchnie zarówno istniejące jak i projektowane. Ponadto zakres opracowania przebiega wzdłuż i w poprzek istniejących nawierzchni łamiąc jakąkolwiek logikę w prowadzeniu robót drogowych. Projekt Budowlany, Tom 1/4, Projekt zagospodarowania terenu, dróg, chodników i placów wewnętrznych w pkt. 7 Bilans Terenu podaje, że: powierzchnia dróg istniejących to: 10 539,4m <sup>2</sup> , powierzchnia chodników istniejących to: 1 568m <sup>2</sup> , powierzchnia dróg projektowanych to: 1 138,1m <sup>2</sup> , powierzchnia chodników projektowanych to: 142,7m <sup>2</sup> , zaś powierzchnia dróg do usunięcia to: 91,7m <sup>2</sup> . Mapa Z-G1 stanowiąca załącznik do OPZ też w jednoznaczny sposób nie przedstawia zakresu robót jaki należy wykonać w ramach odtworzenia nawierzchni. Wyżej opisany zakres robót jeszcze inaczej opisuje Przedmiar robót z którego to wynika, że łączna powierzchnia jaką należy wykonać w technologii mineralno-bitumicznej to ok. 6 800m <sup>2</sup> . W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia kontraktu zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie zakresu robót drogowych (podanie tekstowo-liczbowe i graficzne w formie planu zagospodarowania z oznaczonymi powierzchniami przeznaczonymi do remontu i projektowanymi), który pozwoli wszystkim Wykonawcom złożyć porównywalne oferty.
Odpowiedź:		Zakres robót drogowych do realizacji w ramach zamówienia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Drogi, dojazdy do nowych obiektów 535,78 m<sup>2</sup></li> <li>– Chodniki / dojścia do nowoprojektowanych obiektów oraz wokół nich 146,23 m<sup>2</sup></li> <li>– Plac magazynowy na materiały sypkie 608 m<sup>2</sup></li> <li>– Odbudowa dróg na terenie oczyszczalni 6 335,43 m<sup>2</sup></li> <li>– Odbudowa chodników/odbojników wokół istniejących obiektów oraz dojść do obiektów (pod ruch pieszy) 741,05 m<sup>2</sup></li> <li>– Odbudowa chodników/odbojników wokół istniejących obiektów oraz dojść do obiektów (pod ruch kołowy) 179,9 m<sup>2</sup></li> </ul> Roboty drogowe wykonać zgodnie z zapisami ST-08 oraz Projektem Wykonawczym tom 1, rys. Z-02, Z-03.

		Zamawiający dodatkowo w załączniku nr 2 do niniejszych odpowiedzi przedstawił zakres robót drogowych z podziałem na poszczególne nawierzchnie.
<b>Pytanie</b>	<b>14</b>	<b>Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. IX, ppkt. 5. Prosimy o udostępnienie projektu modernizacji istniejących nawierzchni opisującego stan istniejący i stan projektowany.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający nie posiada projektu modernizacji istniejących nawierzchni opisującego stan istniejący i stan projektowany. Technologia wykonania nawierzchni modernizowanych została opisana w odpowiedzi na pytanie nr 13.
<b>Pytanie</b>	<b>15</b>	<b>Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. IX, ppkt. 5. Prosimy o informację czy w ramach modernizacji istniejących nawierzchni należy przewidzieć wymianę wszystkich krawężników czy tylko ich regulację.</b>
Odpowiedź:		Wykonawca do przygotowania oferty ma przyjąć wymianę wszystkich krawężników.
<b>Pytanie</b>	<b>16</b>	<b>Dotyczy obiekt „Stanowisko do opróżniania samochodów”. W przedmiarach brak jest pozycji dotyczącej wykonania odpływu odfiltrowanych ścieków ze zbiornika do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.</b>
Odpowiedź:		W ofercie należy uwzględnić wykonanie odpływu odfiltrowanych ścieków ze zbiornika do istniejącej studzienki kanalizacyjnej. Roboty należy wycenić w oparciu o dane przedstawione w dokumentacji projektowej (Projekt Wykonawczy tom 8T, rys. T-30/01).  Załączone przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy. W związku, z tym Zamawiający nie dokonuje zmiany przedmiarów.
<b>Pytanie</b>	<b>17</b>	<b>Dotyczy karty gwarancyjnej pkt. VII.2. Prosimy o potwierdzenie, że cykliczne badania ścieków – co 2 tygodnie - w laboratorium akredytowanym będą odbywały się na koszt Zamawiającego.</b>
Odpowiedź:		Tak, badania o których mowa w rozdz. VII. pkt. 2. Karty gwarancyjnej będą odbywać się na koszt Zamawiającego.
<b>Pytanie</b>	<b>18</b>	<b>Dotyczy karty gwarancyjnej pkt. VII.2. Prosimy o informację po czyjej stronie Zamawiającego, czy Wykonawcy będzie pobieranie próbek do badań oraz ich dostarczanie do laboratorium.</b>
Odpowiedź:		Pobieranie próbek do badań oraz ich dostarczanie do laboratorium zgodnie z rozdz. VII. pkt. 2. Karty gwarancyjnej będzie po stronie Zamawiającego.
<b>Pytanie</b>	<b>19</b>	<b>Dotyczy § 13 Wzoru umowy oraz odpowiedzi na pytanie 3 i 4 z dnia 20.12.2018r. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści możliwość częściowego rozliczania każdego z Rozdziałów w Wykazie cen przy zachowaniu procentowego progu postępu min. 10% danego Rozdziału zgodnie z aktualnymi zapisami we wzorze umowy. Dokonywanie zapłaty jedynie za skończone elementy/rozdziały wiąże się z koniecznością nadmiernego kredytowania inwestycji przez Wykonawcę, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na ogólną wartość oferty (duży wzrost).</b>
Odpowiedź:		Tak, Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami § 13 Wzoru umowy będzie dokonywał płatności częściowych na podstawie ustalonego w umowie procentowego progu postępu min. 10% danego Rozdziału za roboty wykonane i odebrane zgodnie z § 19 Wzoru umowy z zastrzeżeniem warunku określonego w § 13 ust. 6 Wzoru umowy.

<b>Pytanie</b>	<b>20</b>	<b>Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne błędy projektowe skutkujące nieuzyskaniem efektu ekologicznego pomimo zrealizowania kontraktu zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.</b>
Odpowiedź:		<p>Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności za wady robót wynikające z wad projektu skutkujących nieuzyskaniem efektu ekologicznego, jeżeli o wadach tych uprzedził Zamawiającego lub też pomimo dołożenia należytej staranności wad nie był w stanie zauważyć.</p> <p>Art. 651 k.c. nakłada na Wykonawcę obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o tym, że realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania (zob. wyrok SN, uzasadnienie wyroku z dnia 27 marca 2000 r., III CKN 629/98).</p> <p>Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora, gdy dostarczona przez niego dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu ich wykonaniu (ich wykonanie zgodnie z dostarczonym projektem budowlanym spowoduje powstanie obiektu wadliwego). Konsekwencją niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawiadomienia, o którym mowa w art. 651 k.c., będzie powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej, jeżeli szkoda nie powstałaby, gdyby Wykonawca dopełnił ciążącego na nim obowiązku (zob. wyrok SN z dnia 26 czerwca 2008 r., II CSK 101/08, LEX nr 637702).</p> <p>Podsumowując, w sytuacji, kiedy realizacja robót nastąpi dokładnie zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, STWiORB oraz ze sztuką budowaną, z zastrzeżeniem obowiązków Wykonawcy wynikających z art. 651 k.c., a efekt ekologiczny nie zostanie uzyskany, to odpowiedzialność za jego brak spoczywać będzie na autorze dokumentacji projektowej.</p> <p>Zamawiający informuje, że zawarł już umowę o nadzór autorski z Wykonawcą dokumentacji projektowej.</p>
<b>Pytanie</b>	<b>21</b>	<b>Dotyczy § 7 ust.2, pkt. 1). Prosimy o potwierdzenie, że wyszczególnione w ww. pkt. media będą przeznaczone do realizacji kontraktu przez Wykonawcę.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający potwierdza, że wyszczególnione w § 7 ust.2, pkt. 1) Wzoru umowy będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
<b>Pytanie</b>	<b>22</b>	<b>Prosimy o potwierdzenie, że materiał z obiektów wyłączanych do remontu (Ścieki, osady) zostanie przepompowany przez Użytkownika</b>
Odpowiedź:		Zamawiający udzielił informacji na temat opróżniania osadów w odpowiedziach na pytania nr 3 opublikowanych 3 stycznia br. (pytanie 3).
<b>Pytanie</b>	<b>23</b>	<b>Prosimy o potwierdzenie, że materiał z obiektów wyłączanych do remontu (Ścieki, osady) będzie można wtłoczyć w pracujący układ oczyszczalni ścieków.</b>
Odpowiedź:		Odpowiedź jak w pytaniu nr 22.
<b>Pytanie</b>	<b>24</b>	<b>Prosimy o potwierdzenie, że koszty za odpady: osady, skratki, piasek, powstające podczas eksploatacji przejściowej jak również z rozruchu zostaną poniesione przez Zamawiającego.</b>
Odpowiedź:		Koszty za odpady: ustabilizowane komunalne osady ściekowe, skratki i zawartość piaskowników, powstające podczas eksploatacji przejściowej jak również w trakcie rozruchu zostaną poniesione przez Zamawiającego.

Pytanie	25	<b>Prosimy o informację kto będzie prowadził eksploatację oczyszczalni i ponosił koszty z tym związane w czasie realizacji robót budowlanych.</b>
Odpowiedź:		Informacje na temat kosztów związanych z eksploatacją oczyszczalni Zamawiający zawarł w pkt. IX Część 1 pkt. 9 OPZ. Eksploatację oczyszczalni będzie prowadził Zamawiający za wyjątkiem obiektów i urządzeń wyłączonych przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego w związku z prowadzonymi robotami. Podkreślamy, że Zamawiający dopuścił możliwość przejścia do eksploatacji przed odbiorem końcowym obiekty wymienione w pkt. IX dla części I ppk.8 OPZ.
Pytanie	26	<b>Dotyczy § 7 ust. 2 pkt. 12 - wykonawca ma zapewnić serwis i ponieść jego koszty. Prosimy o informację kto będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych (smary oleje itd.) i szybko zużywających się (uszczelnienia, filtry itd.) którą nie są elementem robót budowlanych, a są elementem eksploatacji oczyszczalni.</b>
Odpowiedź:		<p>Zamawiający dokonuje zmiany swojego stanowiska w zakresie serwisowania w okresie gwarancji i rękojmi zajętego w odpowiedziach na pytania nr 1 opublikowanych 20 grudnia 2018 r. (pytania 5 i 6). <b>Zamawiający będzie odpowiada za serwisowanie w okresie gwarancji i rękojmi, a także będzie ponosił związane z tym serwisowaniem koszty.</b></p> <p>W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania nr 1 opublikowanych 20 grudnia 2018 r. (pytanie 11), Zamawiający wymaga dodatkowo od Wykonawcy sporządzenia przed odbiorem końcowym harmonogramu serwisowania uwzględniającego terminy oraz zakresy wymaganych w okresie gwarancji i rękojmi przeglądów serwisowych zalecanych, wymaganych lub zastrzeżonych przez serwis producenta.</p> <p>W związku z powyższym Zamawiający:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zmienia zapisy <b>§ 7 ust. 2 pkt. 12) Wzoru umowy</b>. Zapisy otrzymuje nowe brzmienie: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>12) Serwisowanie i okres gwarancyjny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>serwisowanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. od daty częściowego przejścia do eksploatacji obiektów/urządzeń przez Zamawiającego do czasu odbioru końcowego,</i></li> <li><i>koszty w/w serwisowania, w ramach uzgodnionej ceny ryczałtowej. W skład kosztów po stronie Wykonawcy wchodzi: koszty przeglądów, dojazdu, robocizny i inne niezbędne do przeprowadzenia serwisu. Zamawiający pokrywa koszty: części zamiennych, szybko zużywających się i materiałów eksploatacyjnych oraz mediów.</i></li> <li><i>udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych;</i></li> </ol> </li> </ul></li></ol> <li>Zmienia zapisy <b>rozd. XII Karty Gwarancyjnej</b>. Zapisy otrzymuje nowe brzmienie: <p><b>XII. Przeglądy gwarancyjne</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz w roku w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji, a ich koszty obciążać będzie w całości Gwaranta.</i></li> <li><i>Datę, godzinę i miejsca dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (wg daty nadania listem poleconym).</i></li> </ol> </li>

		<p>3) <i>W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego z Gwarancji oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.</i></p> <p>4) <i>Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.</i></p> <p>5) <i>Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.</i></p>
<b>Pytanie</b>	<b>27</b>	<b>Dotyczy § 7 ust. 2, pkt. 13), ppkt. d). Zważywszy, że prace mają być realizowane wg projektu Zamawiającego prosimy o wskazanie o jakie czynności chodzi lub wykreślenie zapisu.</b>
Odpowiedź:		<p>Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 2, pkt. 13), lit. d) Wzoru umowy. zapisy otrzymują nowe brzmienie:</p> <p><i>d) inne czynności, usługi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji lub zakończenia robót.</i></p> <p>Zamawiający wskazuje w powyższym zapisie, na wszelkie niezbędne czynności, usługi, roboty budowlane, dostawy, wkraczające poza obszar wskazany w dokumentacji, a pozwalające na prawidłową realizację robót.</p>
<b>Pytanie</b>	<b>28</b>	<b>Dotyczy § 7 ust. 2, pkt. 13), ppkt. e). Prosimy o dopisanie „za szkody powstałe z winy wykonawcy”.</b>
Odpowiedź:		<p>Zamawiający zmienia zapisy § 7 ust. 2, pkt. 13), lit. e). Zapis otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p><i>e) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody <b>powstałe z winy Wykonawcy</b> będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,</i></p>
<b>Pytanie</b>	<b>29</b>	<b>Dotyczy § 7 ust. 2, pkt. 13), ppkt. h). Zważywszy, że prace mają być realizowane wg projektu Zamawiającego prosimy o wskazanie o jakie prace chodzi lub wykreślenie zapisu.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający wykreśla zapisy § 7 ust. 2 pkt. 13) lit. h) Wzoru umowy.
<b>Pytanie</b>	<b>30</b>	<b>Dotyczy § 7 ust. 2, pkt. 14), ppkt. b). Prosimy o udostępnienie materiałów na które powołuje się Zamawiający wg których wykonawca ma prowadzić dokumentację budowy i rozliczenie.</b>
Odpowiedź:		<p>Umowa o dofinansowanie nakłada na Zamawiającego szereg obowiązków związanych z prawidłowym wydatkowaniem środków publicznych w celu uniknięcia ewentualnych błędów i nieprawidłowości.</p> <p>Zgodnie z umową o dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instytucja Wdrażająca oraz inne podmioty uprawnione w zakresie przeprowadzenia kontroli Projektu posiadają prawo <b>żądania przedstawienia dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających realizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu;</b></li> <li>• Beneficjent (Zamawiający) zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią wskazanym, <b>na każde jej wezwanie, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu</b>, w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii,</li> </ul>

		<p><b>w szczególności dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych</b>, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficjent (Zamawiający) jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem o płatność wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu.</li> </ul> <p>Ponadto w procesie realizacji robót budowanych może wystąpić konieczność dokonania zmian warunków realizacji przedmiotu umowy (np. zmiana terminu, roboty dodatkowe, zmiana zakresu), które powodować mogą niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie i wymagać zgody Instytucji Wdrażającej, a w niektórych przypadkach także Instytucji Pośredniczącej wyrażonej nie później, niż na etapie zatwierdzania wniosku o płatność obejmującego tę zmianę, <b>pod rygorem uznania wydatków za niekwalifikowane w całości lub w części</b>. Wniosek o zmianę sporządzany jest w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem i załącznikami.</p> <p>W związku z powyższy w oparciu o zapisy § 7 ust. 2, pkt. 14), lit. b) Wzoru umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy dokumentów, wyjaśnień, rozliczeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a wymaganych przez podmiot do tego uprawniony w umowie o dofinansowanie.</p> <p>Poniżej link do aktualnie obowiązujących Zamawiającego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Zaleceń w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:</i> <a href="https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-platnosc-beneficjenta-w-ramach-pois-2014-2020/">https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-platnosc-beneficjenta-w-ramach-pois-2014-2020/</a></li> <li><i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:</i> <a href="https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/">https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/</a></li> </ol> <p>Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie <b>do oceny kwalifikowalności wydatków, stosuje się wersję ww. wytycznych obowiązującą na dzień dokonywania oceny wydatku.</b></p>
Pytanie	31	<p><b>Dotyczy § 7 ust. 2, pkt. 14), ppkt. c). Celem prawidłowej kalkulacji kosztów prosimy o wskazanie laboratorium, które będzie akceptowane przez Zamawiającego lub wykreślenie fragmentu „(wskazane przez Zamawiającego)”.</b></p>
Odpowiedź:		<p>Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 2, pkt. 14), ppkt. c) "Wzoru umowy". § 7 ust. 2, pkt. 14), ppkt. c) otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>c) <i>udowodnienie uzyskania efektu ekologicznego przez okres minimum 14 dni – zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800/).</i> Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zostać dokonana przez akredytowane niezależne laboratorium na zlecenie Wykonawcy. Zgodnie z zapisami ST-06.01,</p>



Pytanie	32	<b>Dotyczy § 24 ust. 2 pkt.1. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o termin końcowy inwestycji, a nie terminy częściowe wynikające z harmonogramu.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający zmienia zapis <b>§ 24 ust. 2 i 4 Wzoru umowy. Zapis otrzymuje nowe brzmienie:</b> 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robót, <b>o którym mowa w § 3 ust. 2</b> w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień <b>zwłoki</b> jaki upłynie pomiędzy Terminem wykonania robót a faktycznym dniem zakończenia robót; 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy – za każdy dzień <b>zwłoki</b> ; 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy – za każdy dzień <b>zwłoki</b> ; 4) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, Raportu miesięcznego w wysokości 1.000,00 zł polskich za każdy rozpoczęty dzień <b>zwłoki</b> ;  4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, określonego w § 12 ust.1 Umowy.
Pytanie	33	<b>Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma obowiązek przed Odbiorem Końcowym przedmiotu umowy uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie czy ma obowiązek tylko przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazanie ich Zamawiającemu?</b>
Odpowiedź:		Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 11) lit. c) Wzoru umowy Wykonawca przed odbiorem końcowym ma obowiązek uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie.
Pytanie	34	<b>Co należy rozumieć pod pojęciem „obsługi bieżącej urządzeń” w okresie gwarancji i rękojmi ? Jakiekoszty z tym związane należy ująć w cenie ?</b>
Odpowiedź:		Odpowiedź jak w pytaniu nr 26.
Pytanie	35	<b>35. Dotyczy § 22 ust. 4 umowy: Zamawiający ma 30 dni na wniesienie uwag do przekazanego draftu umowy z podwykonawcą. Czy jest możliwość skrócenia tego terminu do 14 dni, tak aby zmniejszyć ryzyko opóźnień spowodowanych oczekiwaniem na akceptację Zamawiającego?</b>
Odpowiedź:		Zamawiający zajął stanowisko w sprawie skrócenia terminu, o którym mowa § 22 ust. 4 Wzoru umowy w odpowiedziach na pytania nr 3 opublikowanych 3 stycznia br. (pytanie 16).
Pytanie	36	<b>Dotyczy § 23 umowy, ust. 1 paragrafu wskazuje, że na umowę o pracę zatrudnione mają być osoby wykonujące czynności wskazane w OPZ SIWZ, co wskazuje, że całość robót wykonana ma być przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Jednocześnie ust. 4 paragrafu wymienia enumeratywnie roboty przy wykonywaniu których istnieje obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. W związku z tym ust. 1 wymaga doprecyzowania, że obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę obejmuje tylko branże wymienione w ust. 4.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający zmienia zapisy § 23, ust. 1. Wzoru umowy § 23, ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie: 1. Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie



		<p>umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji niniejszej umowy wskazane w <b>ust. 4</b> czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (<b>t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.</b>). Obowiązek dotyczy również podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób tak jak wyżej.</p> <p>2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 1 będą – w całym okresie wykonywania niniejszej umowy - zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (<b>t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.</b>).</p>
Pytanie	37	<p><b>Wykonawca nie jest w stanie złożyć oświadczeń o których mowa w ust. 2 i ust. 4 za Podwykonawcę. Kontrola w tym zakresie obciążać winna Zamawiającego. W związku z tym prosimy stosownie zmodyfikować brzmienie niniejszych ustępów.</b></p>
Odpowiedź:		<p>Zamawiający przyjął, że pytanie dotyczy § 23 ust. 2 i 4. Zamawiający pozostawia zapisy § 23 ust. 2 i 4 bez zmian. Zapisy mówią o oświadczeniach składanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Wykonawca odpowiada za dostarczenie ich Zamawiającemu, <b>ponieważ Zamawiający nie jest stroną w umowie z Podwykonawcą.</b> Zgodnie z zapisami § 23 ust. 1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 4.</p>
Pytanie	38	<p><b>Dotyczy § 19 ust. 8. Warunkiem przystąpienia do odbioru częściowego jest przedstawienie kart obmiarów odpowiadających danemu elementowi z harmonogramu rzeczowo- finansowego. Prosimy o wyjaśnienie czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie Księgi Obmiarów Robót i w jakim celu?</b></p>
Odpowiedź:		<p>Nie wprowadza się obowiązku prowadzenia Księgi Obmiarów Robót. Wskazuje się konieczność przedłożenia Inspektorowi/Inżynierowi Kontraktu <b>między innymi</b> przy odbiorze częściowym Karty obmiaru, która pozwoli mu zatwierdzić i ocenić wykonany zakres robót i ich postęp. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za procentowy postęp. Na podstawnie m. in. karty obmiaru możliwe będzie ustalenie procentowego postępu robot na danym Rozdziale w Wykazie Cen.</p>
Pytanie	39	<p><b>Dotyczy § 19 ust. 17 umowy- Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają „istotne Wady”?</b></p>

Odpowiedź:	<p>Zamawiająca wprowadza w § 1 ust. 2 pkt. 20) Wzoru umowy definicję: wady istotnej, w następującym brzmieniu:</p> <p>20) <b>Wada istotna</b> - to takiego rodzaju wada, która uniemożliwia czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość.</p> <p>W związku z powyższym dotychczasowe pkt. od 20) do 23 § 1 ust. 2 Wzoru umowy otrzymują odpowiednio nr od 22) do 24).</p> <p>Wada istotną jest wada uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków np. uniemożliwiająca:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• przyjmowanie ścieków,</li><li>• usuwanie zanieczyszczeń zawartych w ściekach,</li><li>• przeróbkę ścieków,</li><li>• unieszkodliwianie osadów ściekowych,</li></ul> <p>zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa.</p> <p>Ponadto Zamawiający zmienia zapisy § 19 od ust. 17 do ust. 28 Wzoru umowy (wykreśla się pierwotne zapisy § 19 ust. 27 i 28). Zapisy otrzymują nowe brzmienie:</p> <p>17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający <b>przerwie czynności odbiorowe i wezwie Wykonawcę do zakończenia robót.</b></p> <p>18. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru <b>z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust. 17 lub 19 niniejszego paragrafu.</b></p> <p>19. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) jeżeli wady istotne nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,</li><li>2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:<ol style="list-style-type: none"><li>a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (wady nieistotne),</li><li>b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne).</li></ol></li></ol> <p>20. <b>Z Odbioru końcowego sporządza się Protokół odbioru końcowego robót, który będzie zawierał ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.</b></p> <p>21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego robót.</p> <p>22. Odbiór ostateczny <b>po okresie rękojmi i gwarancji za wady służy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakości.</b></p> <p>23. Zamawiający wyznaczy Ostateczny odbiór w terminie do 30 dni kalendarzowych przed końcem <b>obowiązkiwania okresu rękojmi i gwarancji.</b></p> <p>24. Odbiór ostateczny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inżyniera Kontraktu, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.</p> <p>25. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub</p>
------------	---



		<p><i>gwarancji Protokół odbioru ostatecznego, który będzie zawierał ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz ustalony przez Zamawiającego termin na ich usunięcie.</i></p> <p>26. <i>W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego wad Zamawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 19.</i></p> <p>27. <i>Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru końcowego robót, Protokole odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi go o zleceniu ich usunięcia innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy będącego stroną niniejszej umowy. Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.</i></p> <p>28. <i>Z odbioru usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub odbioru ostatecznego sporządza się Protokół usunięcia wad w celu potwierdzenia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych w trakcie odbioru wad.</i></p>
Pytanie	40	<p><b>Dotyczy § 19 ust. 20 i 21 umowy- Prosimy o wskazanie czy protokół o którym mowa jest to pierwszy protokół sporządzony w trakcie czynności odbioru czy też po usunięciu wad wykrytych w trakcie odbioru sporządzony zostanie kolejny protokół i to do niego odnosi się niniejszy zapis. Od którego protokołu liczony będzie okres gwarancji i rękojmi. Czy tym terminem jest data sporządzenia protokołu?</b></p>
Odpowiedź:		<p>Odpowiedź jak w pytaniu 39, a także:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protokół, o którym mowa w § 19 ust 20 Wzoru umowy to Protokół Odbioru końcowego robót, który może zawierać stwierdzone w trakcie odbioru wady i usterki nadające się do usunięcia (pierwszy protokół).</li> <li>2. Okres gwarancji i rękojmi za wady liczony jest od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego robót.</li> </ol>
Pytanie	41	<p><b>Dotyczy § 19 ust. 25. Czy przedłużenie okresu gwarancji o którym mowa dotyczy zarówno należytego wykonania umowy i okresu gwarancji i rękojmi czy tylko okresu gwarancji i rękojmi? Co oznacza „niemożność użytkowania obiektu”? Czy chodzi o całkowite wyłączenie obiektu z używania czy też poszczególnych jego części? Zamawiający powinien ustalić termin usunięcia wad z Wykonawcą- prosimy o wstawienie takiego zapisu.</b></p>
Odpowiedź:		<p>Odpowiedź jak w pytaniu 39 i 40, a także:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamawiający zmienia zapisy § 21 ust. 7 i 8 oraz wprowadza zapisy ust. 9, 10 i 11 Wzoru umowy. Zapisy ust 7 do 11 otrzymują brzmienie: <ol style="list-style-type: none"> <li>7. <i>Zabezpieczenie należytego wykonania zgodnie z umową na wykonanie robót, w wysokości 70 % wartości kwoty z § 12 ust. 1 zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym.</i></li> <li>8. <i>Pozostałą część – w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.</i></li> <li>9. <i>Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa ust. 7, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od odbioru końcowego.</i></li> <li>10. <i>Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 8, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.</i></li> <li>11. <i>W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych w ust. 9 i 10, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć</i></li> </ol> </li> </ol>



		<p><b>Zamawiającemu, co najmniej 10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia.</b></p> <p>2. Zamawiający zmienia zapisy rozdz. VIII pkt 3 Kart gwarancyjnej. Zapis otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedłużony o okres liczony od momentu zgłoszenia wady do momentu jej <b>usunięcia</b>, a w przypadku wad <b>istotnych</b> – okres gwarancji jakości dla tych usuniętych wad biegnie od nowa licząc od momentu usunięcia wad.</p> <p>3. Zamawiający zmienia zapisy rozdz. pkt 17.11 IDW. Zapis otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>17.11. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji tj. .... m–cy.</p>
Pytanie	42	<b>Dotyczy § 20 ust. 3). Czy okres rękojmi i gwarancji liczony jest łącznie dla obu części czy dla każdej z osobna?</b>
Odpowiedź:		Okres rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 20 ust. 3 Wzoru umowy liczony jest dla części 1. Każda z części postępowania posiada odrębny Wzór umowy i Karty Gwarancyjnej.
Pytanie	43	<b>Dotyczy § 20 ust. 7 umowy - Z zapisu wynika, że niezależnie od rodzaju wady i okoliczności Wykonawca może być ukarany za przekroczenie podanych terminów naprawy nawet gdy z uwagi na czas oczekiwania na części zamiennie lub możliwości technologiczne usunięcie wady jest niemożliwe. Prosimy o dodanie zapisu, że termin usunięcia wad ustalany będzie w porozumieniu z Wykonawcą w każdym z przypadków (robota budowlana, urządzenie, awaria).</b>
Odpowiedź:		Zamawiający pozostawia zapisy § 20 ust. 7 Wzoru umowy bez zmian. Zamawiający wykreśla zapisy rozdz. XI pkt 1 ppkt 5) Karty gwarancyjnej, ppkt. 6) otrzymuje nr 5).
Pytanie	44	<b>Dotyczy § 20 ust. 3 umowy - Co w przypadku gdy producent materiału, urządzenia daje osobną gwarancję? Czy jej postanowienia traktować należy uzupełniająco do postanowień w tym zakresie ustalonych przez Zamawiającego w umowie? Co w przypadku gdy producent udzieli krótszej gwarancji, czy Wykonawca może za niego „uzupełnić” okres gwarancji?</b>
Odpowiedź:		Gwarancji udziela Wykonawca. W przypadku, gdy producent udzieli gwarancji krótszej Wykonawca uzupełnia za niego okres gwarancji.
Pytanie	45	<b>Dotyczy § 21 ust.1 umowy - Do kiedy ma być wniesione zabezpieczenie?</b>
Odpowiedź:		Zabezpieczenie ma być wniesione przed podpisaniem umowy zgodnie z §1 ust. 2 ust. 23 (pierwotnie 21) Wzoru umowy.
Pytanie	46	<b>Dotyczy § 1 ust. 2 pkt. 19) Definicja wady jest niespójna z definicją zawartą w Karcie Gwarancyjnej. Prosimy o ujednoczenie zapisów. Prosimy również wyjaśnić co oznacza „utwór” w definicji umownej?</b>
Odpowiedź:		Zamawiający zmienia: 1. zapisy § 1 ust. 2 ust. 19 Wzoru umowy. Zapis otrzymuje brzmienie: 19) Wada – należy przez to rozumieć wadę, o której mowa w art. 556 <sup>1</sup> Kodeksu cywilnego i przepisach następnym działu II Rękojmią za wady. 2. wykreśla zapisy rozdz. V. pkt. 2 Karty gwarancyjnej.
Pytanie	47	<b>Punkt VIII pkt 3 Karty Gwarancyjnej - Co oznacza „skuteczne usunięcie” oraz „wady uniemożliwiające funkcjonowanie obiektu”?</b>
Odpowiedź:		Odpowiedź jak w pytaniach nr 39 i 41.

<b>Pytanie</b>	<b>48</b>	<b>Punkt XII Karty Gwarancyjnej: Czy czynności serwis gwarancyjny obejmuje również czynności związane z wymianą części które podlegają zużyciu na skutek prawidłowej eksploatacji? Kto ponosi koszty takich wymian?</b>
Odpowiedź:		Odpowiedź jak w pytaniu nr 26.
<b>Pytanie</b>	<b>49</b>	<b>Dotyczy § 24 umowy: Mając na uwadze szeroki katalog kar za opóźnienia wnosimy o obniżenie ich wysokości o 50% lub zamienienie opóźnienia na zwłokę.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający zajął stanowisko w sprawie kar, o których mowa § 24 Wzoru umowy w odpowiedziach na pytania nr 3 opublikowanych 3 stycznia br. (pytanie 15) oraz w odpowiedzi na pytanie nr 32.
<b>Pytanie</b>	<b>50</b>	<b>Dotyczy § 28 ust. 4 umowy: Celem chociaż częściowego wyrównania pozycji stron umowy wnosimy o zmianę sądu właściwego ze względu na siedzibę powoda.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający zajął stanowisko w sprawie zapisów § 28 ust. 4 Wzoru umowy w odpowiedziach na pytania nr 3 opublikowanych 3 stycznia br. (pytanie 28).
<b>Pytanie</b>	<b>51</b>	<b>Dotyczy § 7 ust. 2 pkt h umowy. Czy pozostałe pozwolenia obciążają Zamawiającego?</b>
Odpowiedź:		Zamawiający przyjął, że pytanie dotyczy § 7 ust. 2 pkt. 2) lit. h) Wzoru umowy. Zapisy te dotyczą zezwoleń związanych z Terenem budowy i Zapleczem budowy.  Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie niezbędne do realizacji zgody i pozwolenia, w zależności od wybranej formy realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, są jego staraniem i kosztem. Poza kosztami określonymi w SIWZ, które ponosi Zamawiający.
<b>Pytanie</b>	<b>52</b>	<b>Dotyczy Załącznika „opis oferowanych urządzeń”. Na str. 1 Zamawiający zawarł następujący wymóg „Do poszczególnych kart danych należy dołączyć karty katalogowe lub inne dowolne dokumenty na dowód, że oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego” Na str. 2 tego samego dokumentu Zamawiający umieścił z kolei uwagę ogólną o treści: „Do poszczególnych kart danych należy dołączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń potwierdzających spełnienie założeń projektowych”. W związku z powyższymi zapisami, prosimy o:</b>
Odpowiedź:		Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 5 - Opis oferowanych urządzeń do IDW. Dokument w nowym brzmieniu stanowi załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi.
<b>Pytanie</b>	<b>53</b>	<b>Dotyczy § 13 ust. 25 pkt. 2) Wzoru umowy. Prosimy o zmianę zapisów w ww. punkcie w części dotyczącej Sekocenbudu ze względu na jej niezgodność ze stanem faktycznym. Wydawnictwo SEKOCENBUD jest kwartalnikiem publikującym dane za okres trzymiesięczny i ukazującym się zazwyczaj w trzecim miesiącu</b>

		<b>danego kwartału. Powszechnie stosowaną praktyką jest uwzględnianie w kosztorysach nośników cenotwórczych zawartych w publikacji z kwartału poprzedniego w stosunku do kwartału w którym przygotowana została wycena.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający dokonuje zmiany swojego stanowiska w zakresie zapisów § 13 ust. 24 pkt. 2) Wzoru umowy zajętego w odpowiedziach na pytania nr 3 opublikowanych 3 stycznia br. (pytania 11). Zamawiający zmienia zapisy § 13 ust. 24 pkt. 2) Wzoru umowy (pierwotnie § 13 ust. 25 pkt. 2). Zapis otrzymuje nowe brzmienie: 2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w kosztorysie ofertowym – cen nie wyższych od <b>średnich cen materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie branżowym ds. „SEKOCENBUD” dla województwa podkarpackiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego,</b>
Pytanie	54	<b>Dotyczy § 13 ust. 25 pkt. 2) Wzoru umowy. Prosimy o zmianę zapisów z: „...cen nie wyższych od minimalnych cen materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie ds. „SEKOCENBUD”...” na „...cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie ds. „SEKOCENBUD „...”. Powyższa zmiana dostosuje zapisy paragrafu do ogólnie przyjętych standardów akceptowalnych przez obie strony postępowania.</b>
Odpowiedź:		Odpowiedź jak w pytaniu nr 53.
Pytanie	55	<b>prosimy o ujednoczenie zapisów SIWZ dotyczących formy wniesienia wadium opisanych w pkt 16.4.2 oraz 19.3.6</b>
Odpowiedź:		Zamawiający wykreśla pkt. 19.3.6. IDW oraz zmienia zapisy pkt. 16.4.2. IDW , który otrzymuje nowe brzmienie: <i>16.4.2. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (ds. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (ds. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).</i> <i>Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (ds. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</i> <i>W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (ds. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) na platformie zakupowej w wydzielonym odrębnym pliku (ds. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie obowiązku określonego w ds. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.</i> <i>Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być 13 ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</i>
Pytanie	56	<b>Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: W dokumentacji przetargowej jest rozbieżność dotycząca wysokości wymaganej kwoty zabezpieczenia: • Pkt 17. SIWZ cz. I. IDW mówi o wartości netto • § 21. SIWZ cz. II. Wzór Umowy mówi o wartości brutto</b>

		<b>Prosimy o ujednoczenie zapisów.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający zmienia zapisy pkt. 17.1 IDW. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: <i>17.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą - 5% wartości <b>brutto</b> umowy.</i>
Pytanie	57	<b>Ubezpieczenie OC: Zamawiający określa wymóg minimalnej sumy gwarancyjnej, ale nie określa szczegółów wymaganego zakresu ubezpieczenia. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagał będzie polisy dedykowanej pod kontrakt czy zaakceptuje polisę generalną OC wykonawcy spełniającą wymóg minimalnej sumy gwarancyjnej.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności spełniające warunki określone w § 17 Wzoru Umowy, którego składka jest uzależniona od realizowanego obrotu w okresie obowiązywania ubezpieczenia.
<b>Wykonawca B</b>		
Pytanie	58	<b>Tom 4T Branża technologiczna. Na rysunku T-06/01 są opisane istniejące przepustnice, pozycje 11-14. Prosimy o informacje, czy ich wymiana/modernizacja wchodzi w zakres zadania.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający informuje że przepustnice, które zostały oznaczone jako istniejące nie podlegają wymianie/modernizacji.
Pytanie	59	<b>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zadania jest wykonanie orurowania dla obu bloków biologicznych ds. 6/1 i 6/2, gdyż część rur i kształtek wskazanych w zestawieniu na rysunku T-06/01 i w przedmiarze odnosi się tylko do jednego bioreaktora (dotyczy ds. instalacji recyrkulacji wewnętrznej-DN600)</b>
Odpowiedź:		Zamawiający potwierdza że w zakresie zadania jest wykonanie orurowania dla obu bloków biologicznych.
Pytanie	60	<b>Prosimy o potwierdzenie, że ładowarka teleskopowa osadu ujęta w przedmiarze technologii nie jest w zakresie części I zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy”.</b>
Odpowiedź:		Ładowarka teleskopowa osadu nie jest objęta zakresem części 1 zamówienia. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z IDW pkt.4 zakup i dostawa ładowarki stanowi zakres część 2 i dlatego została skreślona w przedmiarze technologii dla części 1.
Pytanie	61	<b>OB. 33 - POMPOWNIĄ WODY TECHNOLOGICZNEJ. Prosimy o podanie specyfikacji materiałowej dla wciągników łańcuchowych.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający informuje, że belka wciągnika ma być wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, wciągnik wyposażony w łańcuch ze stali nierdzewnej, reszta elementów przystosowanych do pracy w warunkach korozyjnych. Wciągniki łańcuchowe należy wykonać zgodnie z zapisami ST-06/01.
Pytanie	62	<b>OB. 2 - POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW. Czy w zakresie zadania jest wymiana rurociągów DN500 wraz z kształtkami?</b>
Odpowiedź:		Zamawiający potwierdza, że w zakresie zadania jest wymiana rurociągów DN 500 wraz z kształtkami w komorze zasuw przy pompowni głównej obj. nr 2. Wykonanie rurociągów tłocznych od pompowni obj. nr 2 do komory uspokojenia przy budynku krat schodkowych obj. nr 3 - należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją (projekt wykonawczy Tom 12).
Pytanie	63	<b>OB. PP - PUNKT POBORU PRÓBEK. W projekcie budowlanym i wykonawczym Zamawiający przewiduje przeniesienie Punktu poboru próbek w nowe miejsce, natomiast w Załączniku nr 1 do OPZ – Tabela z opisem zakresu wykonywanego na poszczególnych obiektach i w przedmiarze jest mowa o montażu nowego autosamplera. Prosimy o wyjaśnienie.</b>



Odpowiedź:		Zamawiający informuje, że zakres prac jest zgodny z zapisami w załączniku nr 1 OPZ "obiekt PP". Obejmuje zarówno przeniesienie Punktu poboru próbek w nowe miejsce, wykonanie go jako nowego obiektu wraz z montażem w nim nowego autosamplera.
Pytanie	64	<b>Prosimy o podanie nazwy producenta istniejącego systemu napowietrzania.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający udzielił informacji w odpowiedziach na pytania 3 opublikowanych 3 stycznia br. (pytanie 5).
<b>Wykonawca C</b>		
Pytanie	65	<b>Dotyczy § 21 Wzoru umowy (Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) oraz pkt 17 SIWZ Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Czy Zamawiający dopuści, przewidzianą w ds. 150 ust 4 ustawy PZP w powiązaniu z ds. 150 ust 3. tejże ustawy, możliwość wniesienia w dniu zawarcia umowy 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w §21 Wzoru umowy oraz pkt. 17 SIWZ?</b>
Odpowiedź:		Zamawiający <b>nie dopuszcza</b> przewidzianą w ds. 150 ust 4 ustawy Pzp w powiązaniu z ds. 150 ust 3. tejże ustawy, możliwość wniesienia w dniu zawarcia umowy 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w §21 Wzoru umowy oraz pkt. 17 IDW.
Pytanie	66	<b>Dotyczy warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 9.1.3.2 w zakresie osoby na stanowisko Kierownika budowy dla Części 1 zamówienia: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wymaganego doświadczenia, jeśli Wykonawca wskaże na stanowisko Kierownika budowy osobę, która legitymuje się doświadczeniem uzyskanym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy budowie, rozbudowie lub przebudowie dwóch oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr=6000 m<sup>3</sup>/d każda, przy czym roboty te były wykonane w ramach jednego zakończonego zamówienia na roboty budowlane (jedna umowy o udzielenie zamówienia publicznego)?</b>
Odpowiedź:		Zamawiający wyjaśnia, że ilekroć w warunkach udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 9.1.3.2 IDW mowa jest o 2 zamówieniach należy przez to rozumieć zamówienia zrealizowane w ramach 2 odrębnych kontraktów/umów lub 1 kontraktu/umowy pod warunkiem, że wykonane w ramach 1 kontraktu/umowy roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków prowadzone były na 2 różnych oczyszczalniach ścieków o min. parametrach, określonych dla poszczególnych Stanowisk, każda. W związku z powyższym Zamawiający uzna za spełnienie warunku wymaganego doświadczenia, jeśli Wykonawca wskaże na stanowisko Kierownika budowy osobę, która legitymuje się doświadczeniem uzyskanym w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy budowie, rozbudowie lub przebudowie <b>dwóch różnych</b> oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qdśr=6000 m <sup>3</sup> /d <b>każda</b> zrealizowanych w ramach jednej umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytanie	67	<b>Dotyczy warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 9.1.3.2 w zakresie osoby na stanowisko Technolog – Specjalista ds. rozruchu dla Części 1 zamówienia: Z uwagi na to, treść warunku dotycząca ilości węzłów biologicznych nie jest jednoznaczna, bardzo proszę o potwierdzenie, że wystarczające jest, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała doświadczenie w co najmniej 2 zakończonych</b>

		<b>zamówieniach na roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o min. liczbie RLM 40 000 w kierowaniu/prowadzeniu rozruchem, w tym przynajmniej 1 rozruchem obejmującym węzeł biologiczny.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający potwierdza, że w zakresie osoby na stanowisko Technolog – Specjalista ds. rozruchu dla Części 1 zamówienia wystarczające jest, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała doświadczenie w co najmniej 2 zakończonych zamówieniach na roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o min. liczbie RLM 40 000 w kierowaniu/prowadzeniu rozruchem, w tym przynajmniej 1 rozruchem obejmującym węzeł biologiczny.
<b>Pytanie</b>	<b>68</b>	<b>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie kontraktu jest demontaż i montaż zastawek wrzecionowych naściennych o śr.800mm – przy osadnikach wstępnych. Jeśli tak to proszę o informację gdzie dokładnie zlokalizowane mają być zastawki.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 OPZ "obiekt 5/1, 5/2" demontaż i montaż dotyczy zastawek kanałowych (nie naściennych) na kanałach odpływowych między osadnikami wstępnymi obj. 5/1 i 5/2 a blokami biologicznymi obj. 6/1 i 6/2. Lokalizacja przedmiotowych zastawek kanałowych pokazana została na załączniku nr 4 do niniejszych odpowiedzi
<b>Pytanie</b>	<b>69</b>	<b>Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie kontraktu jest demontaż i montaż zastawek wrzecionowych naściennych o śr.700mm – w Komorze rozdziału K3.</b>
Odpowiedź:		Zamawiający potwierdza, że powyższe roboty są do wykonania zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 OPZ "obiekt K3".
<b>Wykonawca D - dotyczy Części 2</b>		
<b>Pytanie</b>	<b>70</b>	<b>Czy Zamawiający dopuszcza układ hamulcowy tarczowy suchy, niezanurzony w oleju?</b>
Odpowiedź:		Zamawiający dopuszcza zastosowanie układu hamulcowego tarczowego suchego, niezanurzonego w oleju.

#### **Ponadto Zamawiający:**

- zmienia zapisy pkt 14.1 ppkt. 2) IDW. Zapisy otrzymują nowe brzmienie:  
2) *w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – **Lucyna Grych-Kusek**;*
- koryguje oczywistą omyłkę pisarską § 1 ust. 2 ppkt. 14) Wzoru umowy. Przed zdaniem 2-gim „*Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)...*” **wprowadza się numer ppkt. 15);**
- wykreśla zapis § 7 ust. 2 ppkt. 14) lit. e) Wzoru umowy  
~~*e) ponoszenie kosztów związanych z rozruchem i Próbami eksploatacyjnymi przedmiotu Umowy;*~~
- zmienia zapisy § 20 ust. 9 Wzoru umowy. Zapisy otrzymują nowe brzmienie:  
*9. Zlecenie usunięcia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały obiekt wraz z elementami podlegającymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonania naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwróci Zamawiającemu na podstawie refaktury. Zamawiający może powyższe koszty potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 21.*
- zmienia zapisy § 23 ust. 5 Wzoru umowy. Zapisy otrzymują nowe brzmienie:
- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 punkcie 1) czynności*



*Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 24 ust. 2 pkt. 10 niniejszej umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 punkcie 1) czynności.*

7. Koryguje się omyłki pisarskie i odwołania do publikatorów:

- 1) § 7 ust. 2 pkt. 1) lit. a) – „literówka”,
- 2) § 7 ust. 2 pkt. 2) lit. i) – „literówka”,
- 3) § 7 ust. 2 pkt. 3) lit. f)- publikator,
- 4) § 7 ust. 2 pkt. 7) lit. b), c), i) – „literówki” oraz publikator,
- 5) § 7 ust. 2 pkt. 8) lit. a), e) – „literówki”,
- 6) § 7 ust. 2 pkt. 9) lit. e) - publikator,
- 7) § 7 ust. 2 pkt. 13) lit. f) - „literówka”,
- 8) § 16 ust. 3 – publikator,
- 9) § 18 ust. 8 – „literówka”,
- 10) § 26 ust. 2 pkt. 2) – dodano publikator.

8. zmienia zapisy rozdz. IX pkt. 1 pkt. 4) Karty gwarancyjnej. Zapisy otrzymują nowe brzmienie:  
*4) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 3;*

9. W celu ujednoczenia zapisów pkt. XII. Część 1 OPZ z zapisami § 13 Wzoru umowy, Zamawiający zmienia zapisy pkt. XII. Część 1 pkt. 2 OPZ. Zapisy otrzymują nowe brzmienie:

*3. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastająco z podziałem na Rozdziały robót wskazane w Wykazie Cen oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym **po faktycznym wykonaniu roboty lub jej odpowiedniej części przez Wykonawcę. Wykonane roboty zostaną odebrane zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.***

**Wzór umowy dla części 1 po zmianach, stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.**

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil

Załączniki:

1. Zmieniony Wzór umowy dla części 1,
2. Zakres robót drogowych z podziałem na poszczególne nawierzchnie,
3. Zmieniony Załącznik nr 5 – Opis oferowanych urządzeń do IDW,
4. Lokalizacja przedmiotowych zastawek kanałowych.

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania w postępowaniu.

Publikacja: strona internetowa Zamawiającego i platforma zakupowa.