

Dębica, 20 września 2016 r.

## **ZAPYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIEM**

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 29/WS-18/pp-24/09/16

**Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.**, ul. Kosynierów Racławickich 35, na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową, informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania:

### ***„Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza w Dębicy i wymiana przyłączy”***

Treść pytania i odpowiedź:

Pytanie: Pod opisem przedmiotu zamówienia na ostatniej stronie kolorem niebieskim zaznaczono na mapce zakres rzeczowy zamówienia niepokrywający się ze słownym opisem przedmiotu zamówienia i drukiem "wykaz cen". Zgodnie z wykazem cen na przyłączach do nr 27 i 29 zostaną zamontowane tylko nawiertki bez przewiertów i montażu PE 32 w pasie drogowym, a do nr 21 i 23 zabraknie podłączenia istniejących przyłączy z zamontowanymi nawiertkami. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sprzeczności.

Odpowiedź: Zamawiający wykona budowę przyłączy do budynków nr 21, 23, 27 i 29 we własnym zakresie na terenie prywatnych działek.

Zadaniem Wykonawcy jest montaż opasek i wykonanie krótkich odcinków przyłączy PE 32 w pasie drogowym (dotyczy przyłączy do budynku 21 i 23) oraz wykonanie przekroczeń drogi (2 sztuki) do budynku 27 i 29, a także przełączenie w granicy działki do nowych wodociągów wykonanych przez Zamawiającego.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Jacek Gil*