

Dębica 22.04.2014 r.

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

Data wpływu ...22.04.2014...

l. dz. ...2741/2014... K.S.

ZDP.3e.424.6.2014

DT
24.04.14 gj

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Racławickich 35
39-200 Dębica

W nawiązaniu do pisma DT/2661/2014 z dnia 17.04.2014 r. dotyczącego planowanej budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami znajdującymi się w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Rzeszowskiej w Dębicy, Zarząd Dróg Powiatowych podaje poniżej warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnika po robotach wodociągowych:

1. Odtworzenia nawierzchni jezdni jak w projekcie drogowym ;
 - zasypanie wykopu gruntem w-wami po 20 cm z zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 0,98
 - w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu
 - w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm po zagęszczeniu
 - skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową kationową w ilości 0,7 kg/m²
 - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno asfaltowej z AC 22P z asfaltem 50/70 grubości 8 cm po zagęszczeniu
 - skropienie emulsją asfaltową szybko rozpadową kationową w ilości 0,3 kg/m²
 - W-wa wiążąca (ułożona do poziomu istniejącej nawierzchni)z mieszanki mineralno asfaltowej z AC 16W z asfaltem 50/70 o grubości 6 cm po zagęszczeniu

2. Odtworzenie nawierzchni chodnika:
 - zasypanie wykopu gruntem w-wami po 20 cm z zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 0,98 oraz ułożenie rozebranych płytek dla umożliwienia przejścia pieszym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Dębicy

mgr inż. Rogusław Duda