





ZABEZPIECZENIE KANAŁU



Ozn.	Wymiary					Materiał
D [mm]	ø150	ø200	ø250	ø300	ø400	PCV wysokociśnieniowe
D1 [mm]	ø250	ø300	ø400	ø500	ø600	PCW wysokociśnieniowe
A [m]	minimum 0,15					lub stalowe z izolacją ZO3/WM
L [m]	minimum 1,5					
L1 [m]	minimum 1,0					

Nazwa :		BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELODRODZINNYCH			
Inwestor :		WODOCIĄGI DĘBICKIE SP. Z O.O. 39-200 DĘBICA, UL. KOSYNIERÓW RACŁAWICKICH 35			DĘBICA OB 4 dz.1019/45, 1019/46, 1107
Rysunek :		RURA OCHRONNA			
Opracował:		inż. Cezary GRABOŚ			
Projektował :		mgr inż. Arkadiusz WILK upr. nr S-4/00			
Skala:		Data :	08. 2015r	Nr rys.	5