

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej III w Dębicy**” znak: 1/DT-1/PZP-1/01/13

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., działając w oparciu o Art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem poniżej.

Pytanie 1: W rozdziale 9.1.2 Wiedza i doświadczenie Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: 2 robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa lub przebudowa sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 200 000,00 zł netto każda.

Czy Zamawiający uzna ten warunek spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na budowie 2 kanalizacji deszczowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł netto.

Przypominamy że w obydwóch przypadkach występuje ta sama technologia montażu rur i studni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienie dwóch robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej, niezależnie od jej przeznaczenia.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

IDW pkt.4, OPZ pkt.2, WU § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1) Sieć kanalizacji sanitarnej Dn200 PCV – 776 m

- rura Dn200 PCV 776 m,

- studnie kanalizacyjne betonowe Dn1000 z włazem typu ciężkiego i pierścieniem odciążającym 34 szt.

- Rura ochronna Arota Dn110, L=3,0 m 1szt.

- Rura ochronna HDPE 315, L= 4,5m 5szt.

2) Sieć kanalizacji sanitarnej 160 PCV – 49,5 m

- rura Dn160 PCV 49,5 m

- Rura ochronna HDPE 315, L=4,5 m 1 szt.

Załącznik nr 7 IDW oraz Załącznik nr 1 WU – Wykaz cen:

„wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV Dn160” otrzymuje nowe ilości – 49,5 mb

„wykonanie studni betonowych Dn1000” otrzymuje nowe ilości – 34 kpl.

W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, w celu umożliwienia Wykonawcom prawidłowego przygotowania ofert, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia **26.03.2013r. do godz. 10⁰⁰**, w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200 Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.03.2013r. do godz. 10¹⁰**, pok. nr 19.

Załącznikiem niniejszej informacji jest zmiana SIWZ, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://www.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10019>

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil