



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Poprawa zaopatrzenia w wodę i jej jakości dla miasta Dębicy poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie o numerze UDA-RPPK.04.01.00-18-023/11-00 z dnia 13.12.2011r.

nr referencyjny 13/WPW-5/PZP-5/05/12

Dębica, 13 czerwca 2012 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy”

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., działając w oparciu o Art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem poniżej.

Wykonawca A:

Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje dostawy urządzenia UV dobranego na wydajność maksymalną tj. 600m³/h i najgorszą transmisję tj. T 1cm = 50 %, czy też w związku z tym, że ekstremalne warunki wystąpią rzadko lub wcale, wystarczającym będzie dobranie urządzenia, które pracować będzie przy przepływie maksymalnym 600 m³/h i transmisji T 1 cm = 60 %, co oznacza, że przy spadku wielkości przepływu i pogorszeniu się jakości (transmisji) wody urządzenie w dalszym ciągu będzie dezynfekować wodę z dawką 400 J/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia, które pracować będzie przy przepływie maksymalnym 600 m³/h i transmisji T 1 cm = 60% zapewniające dawkę min. 400 J/m².

Wykonawca B:

Pytanie 1: Zastosowanie promienników niskociśnieniowych przy podanych parametrach pracy tj.: transmisja 50%; zmienny przepływ 200-600 m³/h i z uwagi na ich charakterystykę pracy mogą nie zagwarantować odpowiedniego poziomu dezynfekcji.

Zawracamy się zatem z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie promienników średniociśnieniowych, jako rozwiązania najbardziej optymalnego i prawidłowego dla podanych w SIWZ parametrów wody.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania promienników średniociśnieniowych.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o. w Dębicy
39 - 200 Dębica , ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. /+48/ 14-670 51 71, /+48/ 14-676 00 83 , fax /+48/ 14-677 94 27
Nr KRS : 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy : 42.567.000 PLN
REGON : 850489543 , NIP : 872-000-42-72

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.06.2012r.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 27.06.2012r. do godz. 11⁰⁰

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 ppkt. 1 oraz 4 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Urządzenie dobrane na przepływ 200 – 600 m³/h, przy transmisji wody 60%, zapewniające dawkę min. 400 J/m², liczoną na koniec żywotności promienników.
4. Konstrukcja urządzenia UV przystosowana do dezynfekcji wody o niskiej transmisji UV w 1 cm od 60 do 80%.

Załącznik nr 5 – Wykaz parametrów podstawowych urządzenia w wierszu:

„konstrukcja przystosowania do dezynfekcji wody o niskiej transmisji” otrzymuje nowe parametry: 1 cm od 60 do 80%

oraz zmianie ulega wiersz „Przy przepływie maksymalnym 600m³/h, przy transmisji wody 50% pod koniec żywotności promienników”, ma być „Przy przepływie maksymalnym 600m³/h, przy transmisji wody 60% pod koniec żywotności promienników”

W związku z wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami, w celu umożliwienia Wykonawcom prawidłowego przygotowania ofert, na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia **27.06.2012r. do godz. 11⁰⁰**, w Wodociągach Dębickich Sp. z o.o., ul. Kosynierów Raclawickich 35, 39-200 Dębica, Sekretariat Prezesa Zarządu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.06.2012r. o godz. 11¹⁰**, pok. nr 19.

Załącznikiem niniejszej informacji jest zmiana SIWZ, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <http://www.wodociagi.debickie.pl/BIP/no/92/nr/10008>

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jacek Gil