Dębica, 18.03.2010r,

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

nr postępowania 04/WPW-01/02/10

„Modernizacja komór zbiorników kontaktowych i komory zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 4”

W związku z pytaniami Oferentów, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia z zakresu sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: **„Modernizacja komór zbiorników kontaktowych i komory zasuw na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 4”** Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35 przedstawia poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

1. W przedmiocie zamówienia ostatnia wodoszczelna warstwa ma być wykonana z żywicy epoksydowej. Ze względu na wymagania przy zastosowaniu żywicy wilgotności podłoża <4% - co wiąże się z koniecznością kilku miesięcznego suszenia zbiornika - czy można zastosować materiał mineralny aplikowany na wilgotne podłoża którego szczelność i gładkość odpowiada żywicy epoksydowej?

Ad1.Można zastosować np. powłoki mineralne elastyczne, które spełniają wszystkie wymienione w SIWZ wymogi oraz posiadają zdolność przenoszenia rys podłoża min. 0,5mm.
Warstwa ta musi być paroprzepuszczalną i wodoszczelną powłoką zabezpieczającą, przeznaczoną do zabezpieczania betonów w kontakcie z wodą pitną;

2. W zbiornikach stwierdzono złą jakość płyt dennych wymagających gruntownej rekonstrukcji lub nawet wymiany przed nałożeniem właściwych warstw uszczelniających. Zakres tych prac jest w chwil obecnej niemożliwy do oszacowania, Zamawiający nie dysponuje też ekspertyzą budowlaną określającą stan techniczny zbiorników i zakres prac naprawczych. Czy w świetle powyższego można pominąć na etapie oferty koszt rekonstrukcji płyty dennej, a dokładny jej koszt określić w trakcie wykonywania prac w robotach dodatkowych?

Ad2.W ramach zadania należy uwzględnić wszystkie prace i czynności niezbędne do przywrócenia właściwego stanu technicznego zbiorników kontaktowych, gwarantującego ich prawidłowe funkcjonowanie.
W celu umożliwienia właściwej oceny stanu technicznego zbiorników kontaktowych i prawidłowej wyceny koniecznych robót Zamawiający zorganizował wizję lokalną dla Oferentów.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich sp. z o.o. w Dębicy (uchwała nr 20/2009 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie sp. z o.o. z dnia 04.08.2009r.) § 17 pkt. 6 termin składania ofert zostaje **wydłużony do dnia 30.03.2010r**.