



sp. z o.o.

WODOCIĄGI DĘBICKIE

nr postępowania 21/DT-9/07/12

Dębica, 16 sierpnia 2012r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Saperów, Rzeczna i Akademicka w Dębicy – Etap I**”


Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., działając w oparciu art. 17 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową (uchwała nr 37/2011 Zarządu Spółki Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. z dnia 30.12.2011r.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem poniżej.

Pytanie: Czy zamiast studzienek betonowych fi1000 Zamawiający dopuszcza zastosowanie na w/w inwestycji studzienek DN 1000 i/lub DN 800 tworzywowych monolitycznych, przeciwwyporowych poprzez poszerzenie trzonu wznoszącego w stosunku od nominalnej średnicy i zakończone teleskopem DN 630, pozwalającym na dopasowanie do nachylenia terenu $\geq 3^\circ$, a sztywność obwodowa trzonów wznoszących wynosi minimum 2 SN, ponadto wytrzymałość studzienki na wody gruntowe wynosi 2 metry od dna studzienek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania studzienek tworzywowych monolitycznych. Zgodnie z zapisami SIWZ studzienki mają być betonowe.

Zatwierdzam:

Z-ca Prezes Zarządu


mgr inż. Tomasz Gawlik

Prezes Zarządu


mgr inż. Jacek Gil