

## ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej III w Dębicy**” znak: 1/DT-1/PZP-1/01/13

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., działając w oparciu o Art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące w/w postępowania.

Treść pytań i odpowiedzi:

**Pytanie 1: Czy zgodnie z zapisami STWiORB część ST 03.00 Kanalizacja Sanitarna pkt. 2.4.1, dostarczane dla Zamawiającego dolne części studni betonowych wraz kinetami mają być wykonane jako monolityczne, wyprodukowane w jednym etapie produkcji?**


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie studni wraz z kinetami jako monolitycznych, wyprodukowanych w jednym etapie produkcji.


**Pytanie 2: Czy dostarczane elementy studni betonowych, mają być wykonane z cementu odpornego na siarczany, gwarantującego odporność na klasę ekspozycji XA3, zgodnie z normą PN-EN 206-1?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów studni betonowych z cementu odpornego na siarczany, gwarantującego odporność na klasę ekspozycji X A3, zgodnie z normą PN-EN 206-1.

**Pytanie 3: Czy dostarczane dla Zamawiającego, dolne części studni, mają być wyposażone w atestowane systemowe zawiesia do ich montażu w wkopie?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby dolne części studni były wyposażone w atestowane systemowe zawiesia do ich montażu w wykopie.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Gawlik

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Jacek Gil