

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1

Zamawiający „Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. działając zgodnie z § 17 ust. 2 oraz 3 Regulaminu udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o. o., dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu na: „**Dostawa i montaż pompy diagonalnej w studni wody surowej PWS**” od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

Treść pytania wraz z odpowiedzią poniżej:

Pytanie 1	Czy Zamawiający dopuszcza dostawę pompy równoważnej do pompy 25D17 o podanym przez Zamawiającego numerze fabrycznym? Dostarczona pompa będzie przystosowana do montażu na istniejącym stanowisku (pompa będzie równoważna parametrowo, materiałowo i jakościowo do pompy wskazanej przez Zamawiającego). Dodatkowo proszę o udzielenie informacji, czy dostarczona pompa musi posiadać atest PZH.”
Odpowiedź:	Zamawiający nie dopuszcza dostawy pompy innej niż pompa 25D17. Pompa musi posiadać atest PZH.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil

Otrzymują: Wykonawcy, którzy zadali pytania.

Publikacja: Platforma zakupowa, strona internetowa Zamawiającego.

**KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO**
mgr inż. *Monika Stec*

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Kosynierów Racławickich 35
tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27
Nr KRS: 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
Nr rejestrowy BDO: 000005561
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl